

**ФОРМА 1.3 — ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД**

Нарушение от 30.06.2021

| №  | Наименование параметра   | Значение  |
|----|--|---|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений   | 30.03.2022  |
| 2. | Дата привлечения к административной ответственности  | 20.07.2021  |
| 3. | Тип лица, привлеченного к административной ответственности                                 | Юридическое лицо  |
| 4. | Предмет административного нарушения  | Нарушение требований нормативов по эксплуатации жилищного фонда: п.4.1.15. п 5.6.2. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда: Имеется Захламление подвала строительными материалами, неисправность электрооборудования в местах общего пользования, неисправность теплоизоляции трубопровода ЦО в подвале по адресу: Минская ул., д.1Г, к.3 |
| 5. | Наименование контрольного органа или судебного органа                                      | Государственная жилищная инспекция г.Москвы   |
| 6. | Количество выявленных нарушений  | 3   |
| 7. | Сумма штрафа   | 40 000,00 руб.  |
|    | Наименование документа о применении мер административного воздействия                      | Постановление № 3-1203/21 об административном правонарушении  |
| 8. | Дата документа о применении мер административного воздействия                              | 20.07.2021 г.   |
|    | Номер документа о применении мер административного воздействия                             |   |
|    | Документ о применении мер административного воздействия                                    |   |
| 9. | Мероприятия, принятые для устранения нарушений, и результаты административного воздействия | Устранено захламление подвала, все строительные материалы убраны из подвала, неисправность электрооборудования устранена, выполнен ремонт теплоизоляции трубопровода ЦО в подвале по адресу: Минская ул., д.1Г, к.3   |